



# URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11  
89-110 SADKI



e-mail: [inwest5@sadki.pl](mailto:inwest5@sadki.pl)

tel. 52 339 39 48, fax 52 339 39 59

[www.sadki.pl](http://www.sadki.pl)

Sadki, dnia 25.05.2016 r.

RP.271.4.2016.JN

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia

Dnia 24 maja 2016 roku, jeden z wykonawców złożył następujące zapytania:

1. Zamawiający w SST.05.03.05b. wskazał jako dokument odniesienia dla właściwości kruszywa WT1 2010. Zgodnie z przywołanym dokumentem nasiąkliwość dla kruszyw do wykonania warstwy wiążącej jest wartością deklarowaną WA24<sub>deklarowana</sub> a odporność na polerowanie kruszywa w kategorii nie wyższej niż LA<sub>30</sub>. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z użyciem kruszywa zgodnie z WT1 2010, którego nasiąkliwość i odporność na polerowanie spełnia wymagania WT1 2010 z **zachowaniem właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej nawierzchni wskazanych w SST, a w szczególności odporności na działanie wody i mrozu – ITRSR 80 ?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego kruszywa niż wynika to z SST i dokumentacji projektowej.

2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w tabeli ofertowej ilości robót dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego i dla oznakowanie grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego, ewentualnie wskazanie jaki rodzaj oznakowania (linii i symboli) Wykonawca ma wykonać w danej technologii.

**Odpowiedź:**

Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji nastąpi w formie wynagrodzenie ryczałtowego, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony umawiają się zatem na z góry określone wynagrodzenie, za całość zamówienia, bez względu na rozmiar poniesionych nakładów, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac (art. 632 Kc).

W związku z powyższym tabela ofertowa jest jedynie dokumentem pomocniczym, a oszacowania dokładnego zakresy robót musi dokonać wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz własnym doświadczeniem i wiedzą.

Informujemy natomiast, że całość oznakowania poziomego jest w technologii cienkowarstwowej.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



# URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11  
89-110 SADKI



e-mail: [inwest5@sadki.pl](mailto:inwest5@sadki.pl)

tel. 52 339 39 48, fax 52 339 39 59

[www.sadki.pl](http://www.sadki.pl)

3. Wizja lokalna wykazała kolizję wykonywanych robót z koroną drzew, co może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie robót (wydłużyć czas i zwiększyć koszty). Brak zachowanej skrajni na odcinku ok. 1,2 km przebudowywanej drogi uniemożliwi bezpieczne wykonanie robót bez uszkodzeń korony drzew. Po czyjej stronie Zamawiającego czy wykonawcy będzie podkrzesanie gałęzi drzew? Jeśli po stronie wykonawcy, to prosimy o dodatnie takiej pozycji w tabeli ofertowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje podkrzesywania drzew z uwagi na fakt, iż droga przebiega przez teren ochronny- Dolina Notecka. Droga w pierwszym rzędzie ma być drogą o wybitnie rekreacyjnym charakterze przeznaczoną dla pieszych, rowerzystów i miłośników nordic walking. Środowiskowe Uwarunkowania niestety nie przewidują żadnej ingerencji w istniejący drzewostan.

4. Prosimy o podanie właściciela terenu na którym znajdują się drzewa, których korony kolidują z przebudowywanym odcinkiem drogi, tj. na odcinku od ok. km 0+600 do km1+800.

**Odpowiedź:**

Właścicielem terenu na którym znajdują się drzewa , których korony kolidują z przebudowywanym odcinkiem drogi tj. na odcinku od ok. km 0+600 do km1+800 są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubin.

5. Prosimy o dodanie do tabeli ofertowej pozycji dotyczących zabezpieczenia kabli rurami osłonowymi, na podstawie pisma TODDWBU/3114/16655/U7/2016 z dnia 14 marca 2016r. (Uzgodnienia Orange)


**Odpowiedź:**

Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji nastąpi w formie wynagrodzenie ryczałtowego, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony umawiają się zatem na z góry określone wynagrodzenie, za całość zamówienia, bez względu na rozmiar poniesionych nakładów, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac (art. 632 Kc).

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



# URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11  
89-110 SADKI



e-mail: [inwest5@sadki.pl](mailto:inwest5@sadki.pl)

tel. 52 339 39 48, fax 52 339 39 59

[www.sadki.pl](http://www.sadki.pl)

W związku z powyższym tabela ofertowa jest jedynie dokumentem pomocniczym, a oszacowania dokładnego zakresy robót musi dokonać wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz własnym doświadczeniem i wiedzą.

6. Prosimy o wykreślenie zapisów z §4 pkt 7 ppkt a) i ppkt b) z Załącznika Nr 8 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie znając odpowiedzi Zamawiającego nie może stwierdzić, że przekazana dokumentacja jest prawidłowa i kompletna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów z §4 pkt 7 ppkt a) i ppkt b) z Załącznika Nr 8 do SIWZ „Projekt umowy”.

**WOJT**  
*Dariusz Gryntewicz*

**KIEROWNIK REFERATU**  
Inwestycji, Planowania Przestrzennego  
i Gospodarki Mieszkaniowej

*mgr inż. Michałna Zygmunt*

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540