




Nakło nad Notecią, 9 grudnia 2019 r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią

PR.5580.19.2.2019

*SE aa
BIP - uoutolo
10.12.2019*

z eo. -> pucowa. PSR
Gmina Sadki
Pan Dariusz Gryniwicz
Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki



*Nykolawo
Uklero 11.12.2019*

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 19 do 21 listopada 2019 r. w budynku Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” przy ul. Kościelnej 7, 89-110 Sadki:

- 1) Brak sprawności technicznej oraz protokołu z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.).

- 2) Brak sprawności technicznej oraz protokołu z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzenia zapobiegającego zadymieniu klatki schodowej.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.).

- 3) Brak protokołu z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.).

- 4) Nieprawidłowa wysokość zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych 25.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.).

- 5) Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.).

- 6) Brak sprawności drzwi pożarowych

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.).

- 7) Zbyt bliska odległość baterii butli gazowych o nominalnej zawartości gazu 33 kg od otworu okiennego.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.); § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 poz. 109 z późn. zm.); § 178 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

INFORMACJE:

1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
2. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 30.10.2019 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazaniu powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).

4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not., w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – st. sekc. Mieszko Błasiak, starszy technik, tel. 606-587-900 (art. 73 § 1 k.p.a.).
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *[Signature]*
st. bryg. mgr inż. Franciszek Sobiechowski
Z-ca Komendanta Powiatowego

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

1. P. Dorota Wiśniewska
Dyrektor Przedszkola
Gminy Sadki „Dobre Ludki”
ul. Kościelna 7
89-110 Sadki – 1 egz.

MB/19