




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



RR
6.02.2020

N.HK 5210-10/20

Nakło nad Notecią 04.02.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Samostrzelu, gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	6267/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Samostrzel – kran metalowy w SUW
2.	6289/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Samostrzel – kran metalowy w SUW
3.	524/11/2019/M/3	14.11.2019r.	SUW Samostrzel – kran metalowy w SUW
4.	524/11/2019/F/3	14.11.2019r.	SUW Samostrzel – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obszarami Komunalnymi

Piotr Wyderk




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-9/20

6.02.2020

Nakło nad Notecią 04.02.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Dębionku, gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	6266/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Dębionek – kran metalowy w SUW
2.	6293/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Dębionek – kran metalowy w SUW
3.	524/11/2019/M/5	14.11.2019r.	SUW Dębionek – kran metalowy w SUW
4.	524/11/2019/F/5	14.11.2019r.	SUW Dębionek – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek





PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 2020-02-05
1129/02/2020/1

N.HK 5210-7/20

Nakło nad Notecią 04.02.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Machowie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	6270/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Machowo – kran metalowy w SUW
2.	6288/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Machowo – kran metalowy w SUW
3.	534/11/2019/M/4	14.11.2019r.	SUW Machowo – kran metalowy w SUW
4.	534/11/2019/F/4	14.11.2019r.	SUW Machowo – kran metalowy w SUW
5.	L.9051.2.1150.5.19/LHŻ	27.11.2019r.	Radzicz 22 - kran metalowy w łazience
6.	L.9051.2.1150.5.2019/LEM	27.11.2019r.	Radzicz 22 - kran metalowy w łazience
7.	L.9051.2.1150.4.19/LHŻ	27.11.2019r.	SUW Machowo – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	L.9051.2.1150.4.2019/LEM	27.11.2019r.	SUW Machowo – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

strona 1/stron 1



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 2020-02-05

1127102/2020H

L.dz.

N.HK.5210-6/20

Nakło nad Notecią 04.02.2020r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Sadkach gm. Sadki

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	6571/Wo/2019	17.10.2019r.	SUW Sadki – kran metalowy w SUW
2.	6604/Wo/2019	17.10.2019r.	SUW Sadki – kran metalowy w SUW
3.	524/11/2019/M/2	14.11.2019r.	SUW Sadki – kran metalowy w SUW
4.	524/11/2019/F/2	14.11.2019r.	SUW Sadki – kran metalowy w SUW
5.	L.9051.2.1150.2.19/LHŻ	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach - kran metalowy w kotłowni
6.	L.9051.2.1150.2.2019/LEM	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach - kran metalowy w kotłowni
7.	L.9051.2.1150.1.19/LHŻ	27.11.2019r.	SUW Sadki – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	L.9051.2.1150.1.2019/LEM	27.11.2019r.	SUW Sadki – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
9.	L.9051.2.1150.3.19/LHŻ	27.11.2019r.	Kraczki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy
10.	L.9051.2.1150.3.2019/LEM	27.11.2019r.	Kraczki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Powiatowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki

2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 2020-02-05

1128/02/2020

N.HK.5210-8/20

6.02.2020

Nakło nad Notecią 04.02.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	6269/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Śmielin – kran metalowy w SUW
2.	6290/Wo/2019	08.10.2019r.	SUW Śmielin – kran metalowy w SUW
3.	524/11/2019/M/1	14.11.2019r.	SUW Śmielin – kran metalowy w SUW
4.	524/11/2019/F/1	14.11.2019r.	SUW Śmielin – kran metalowy w SUW
5.	L.9051.2.1149.2.19/LHŻ	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Dębowie - kran metalowy w toalecie (parter)
6.	L.9051.2.1149.2.2019/LEM	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Dębowie - kran metalowy w toalecie (parter)
7.	L.9051.2.1149.1.19/LHŻ	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Anielinach - kran metalowy na korytarzu
8.	L.9051.2.1149.1.2019/LEM	27.11.2019r.	Szkoła Podstawowa w Anielinach - kran metalowy na korytarzu
9.	L.9051.2.1150.6.19/LHŻ	27.11.2019r.	SUW Śmielin – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
10.	L.9051.2.1150.6.2019/LEM	27.11.2019r.	SUW Śmielin – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki

2. a/a