

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.3.2020.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.):

Pytania:

1. Czy dopuszczalna jest zmiana sufitu gipsowo kartonowego na ruszcie metalowym z odpornością ogniową gkf na przykład na sufit systemowy mineralny OWA jak sufit świetlicy w Anielinach?
2. Nie ma określonej grubości drutu -ogrodzenie
3. Czy wyposażenie może być w podobnym standardzie jak świetlicy w Anielinach?
4. Z jakiego materiału ma być poręcz balustrady schodów i rampy dla niepełnosprawnych czy ze stali kwasoodpornej, czy malowana proszkowo.
5. Czy jest przystosowany wjazd z drogi publicznej asfaltowej na teren działki bo przedmiar robót tego zakresu nie obejmuje, czy jeśli nie czy będzie to zamówienie dodatkowe.

Odpowiedzi zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykonania sufitu w innej technologii po zaakceptowaniu zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i projektanta.
2. Ogrodzenie należy wykonać z drutu o grubości min. 5 mm.

3. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo. Wyposażenie świetlicy określone zostało w dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający dopuszcza montaż balustrad malowanych proszkowo.
5. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych dotyczących zjazdu z drogi publicznej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy zjazdu z drogi publicznej. Zamawiający wykona zjazd we własnym zakresie przed rozpoczęciem robót wykonawcy.

WÓJT
mgr Dariusz Gryńiewicz

