

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.4.2020.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa drogi gminnej nr 090207C w miejscowości Liszkówko**”

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.):

Pytania

1. Ad kosztorys ofertowy poz nr 3 . Prosimy o wyjaśnienie czy są to roboty do zużycia gruntu na miejscu , czy na wywóz do utylizacji.
2. Ze względu na brak parametrów geowłókniny na przekrojach poprzecznych oraz brak SST na geowłókninę , prosimy o szczegółowe podanie parametrów tj. wytrzymałości, gramatury itp.
3. Ad kosztorys ofertowy poz nr 6 . Prosimy o potwierdzenie, iż w tej pozycji należy zastosować materiał z dokopu.
4. Ad kosztorys ofertowy poz nr 35 . Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza na pobocza zastosowanie gruzu betonowego.
5. Prosimy o potwierdzenie , iż do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza użycie kruszywa betonowego.

1. Zamawiający informuje, że 629 m³ do wykorzystania w obrębie robót, a 463 m³ wywóz do utylizacji
2. Zamawiający informuje, że jedynym parametrem dla geowłókniny jest jej przydatność w zakresie separacji cząstek gruntów spoistych - wg Dokumentu Właściwości Użytkowych
3. Potwierdzam, że należy zastosować materiał z wykopów pod konstrukcję
4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na pobocza.
5. Zamawiający informuje, że nie trzeba załączać kosztorysu ofertowego do oferty.

WÓJT
mgr Dariusz Gryńiewicz

