

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.5.2020.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: "**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C**"

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.):

Pytania:

1. Czy zamawiający może sprecyzować z jakiej masy bitumicznej należy wykonać nawierzchnię? Przedmiar, przekroje oraz SIWZ wskazuje na AC8S, natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej widnieje AC11S. Proszę również o określenie KR.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Odp. 1. Nawierzchnię należy wykonać z masy AC 8 S lub AC 5 S. KR nie ma zastosowania – chodnik i ścieżka rowerowa

WÓJT
mgr Dariusz Gryblewicz

