



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY


W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



22
20.10.2020
ci

N.HK 5211-29-1a/20

Nakło nad Notecią 15.10.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Dębionku gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	5974/Wo/2020	07.10.2020r.	Dębionek 34 - kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbkę wody z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badanie próbki wody w zakresie zawartości manganu, w związku ze wszczętym w dniu 05.10.2020r. postępowaniem administracyjnym, dotyczącym jakości wody.

Badanie wykazało, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nijderok

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
2. a/a