

RZĘDNA TERENU [m]	91.35	93.05	93.55	94.35	94.35	94.35	95.05	95.65
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]	89.65	91.35	91.85	92.65	92.65	92.65	93.35	93.95
ZAGŁĘBIENIE OSI [m]	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
MATERIAŁ/SPADEK	PE110 i=5.2%	PE110 i=2.9%	PE110 i=5.6%	PE110 i=0.0%	PE110 i=0.0%	PE110 i=4.1%	PE110 i=3.9%	
DŁUGOŚĆ [m]	32.69	17.44	14.21	1.49	2.69	16.93	15.45	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	32.69	50.13	64.35	65.84	68.53	85.45	100.90

mgr inż. Piotr Boczan
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr uprawnień: KUP/0145/PWOS/13

Temat opracowania:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR 221/3, 281, 305, 294, 301 W MIEJSCOWOŚCI RADZICZ GM. SADKI

Temat rysunku:
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - W8 - W11

Inwestor:
GMINA SADKI

Projektował:
Piotr Młynarek
Uprawnienia Budowlane nr KUP/0059/PWOS/14
w Specjalności instalacyjnej sanitarnej

Data: **30.08.2021**

Branża: **SANITARNA**

Nr rys.: **13**

Skala: 1:100/200