

RZĘDNA TERENU [m]	100.25	100.35	100.35	100.25	100.20	100.15	99.55	99.60	99.65	99.90	100.15	100.35
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]	98.55	98.65	98.65	98.55	98.50	98.45	97.85	97.90	97.95	98.20	98.45	98.65
ZAGŁĘBIENIE OSI [m]	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	11.39	20.32	34.40	52.15	69.90	95.21	110.35	125.49	139.51	153.54	170.01

MATERIAŁ/SPADEK	PE110 i=0.9%	PE110 i=0.0%	PE110 i=0.7%	PE110 i=0.3%	PE110 i=0.3%	PE110 i=2.4%	PE110 i=0.3%	PE110 i=0.3%	PE110 i=1.8%	PE110 i=1.8%	PE110 i=1.2%
DŁUGOŚĆ [m]	11.39	8.93	14.09	17.75	17.75	25.30	15.14	15.14	14.03	14.03	16.47

mgr inż. Piotr Boczan

Temat opracowania:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR 221/3, 281, 305, 294, 301 W MIEJSCOWOŚCI RADZICZ GM. SADKI

Temat rysunku:
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - W12 - W14

Inwestor:
GMINA SADKI

Projektował:
Piotr Młynarek
Uprawnienia Budowlane nr KUP/0059/PWOS/14
w Specjalności instalacyjnej sanitarnej

Data:	*Branża:*	*Nr rys.:* 15
30.08.2021	SANITARNA	*Skala:* 1:100/200