

ODLEGŁOŚĆ [m]	RZĘDNA TERENU [m]	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]	ZAGŁĘBIENIE OSI [m]
0.00	84.05	82.35	1.70
2.34	84.05	82.35	1.70
9.94	84.05	82.35	1.70
11.96	83.95	82.25	1.70
20.63	83.80	82.10	1.70
45.13	83.50	81.80	1.70
66.11	83.40	81.70	1.70
86.54	83.20	81.50	1.70
88.16	83.20	81.50	1.70
98.42	83.20	81.50	1.70
109.44	82.90	81.20	1.70
134.68	82.97	81.27	1.70
141.71	82.70	81.00	1.70
161.14	82.70	81.00	1.70

MATERIAŁ/SPADEK	DŁUGOŚĆ [m]
PE110 i=0.0%	2.34
PE110 i=0.0%	7.60
PE110 i=4.9%	2.02
PE110 i=1.7%	8.67
PE110 i=1.2%	24.51
PE110 i=0.5%	20.98
PE110 i=1.0%	20.42
PE110 i=0.0%	1.62
PE110 i=0.0%	10.27
PE110 i=2.7%	11.02
PE110 i=0.3%	25.24
PE110 i=3.8%	7.03
PE110 i=0.0%	19.43

Temat opracowania:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR 221/3, 281, 305, 294, 301 W MIEJSCOWOŚCI RADZICZ GM. SADKI

Temat rysunku:
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - W1 - W3

Inwestor:
GMINA SADKI

Projektował:
Piotr Młynarek
Uprawnienia Budowlane nr KUP/0059/PWOS/14
w Specjalności instalacyjnej sanitarnej

mgr inż. Piotr Boczan
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: KUP/0145/PWOS/13

Data:	Branża:	Nr rys.: 8
30.08.2021	SANITARNA	Skala: 1:100/200