




PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ



Znak sprawy: N.HK.9051.1101.2021

Nakło nad Notecią, dn. 15.10.2021r
Egz. Nr ...3...

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Sadkach gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	7157/Wo/2021	12.10.2021r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni
2.	7158/Wo/2021	12.10.2021r.	Kraczki – blok mieszkalny – kran w piwnicy przy wodomierzu

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Sadkach gm. Sadki należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Wykonano badanie próbek wody w zakresie mikrobiologicznym, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (znak: NHŚ.9022.19.32.1.2021), dotyczącym jakości wody. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin- egz. nr 1
 2. a/a - egz. nr 2
- Do wiadomości:
3. Wójt Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89- 110 Sadki- egz. nr 3

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Wielkopolskiej 76, 89-200 Szubin-
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek