



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.106.2022

Nakło nad Notecią 26.09.2022r.

Egz. nr 3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Sadkach gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Wlkp. 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.131.4.2022/LM z dnia 26.09.2022r.	21.09.2022r.	SUW Sadki – kran metalowy w SUW, woda uzdatniona

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Wlkp. 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano próbki wody z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Wlkp. 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badanie próbek wody w zakresie mikrobiologicznym.

Badanie wykazało, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość: 3jtk/100ml, dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat_psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanego wyniku badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i jego stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki do czasu zakończenia działań naprawczych przez gestora wodociągu i przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Nakle nad Notecią wyniku badań, potwierdzającego doprowadzenie jakości wody do właściwych norm sanitarnych.

Woda jest warunkowo zdatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Plotr Wyderk

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie
ul. Powst. Wlkp. 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

③ Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3