



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

**URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA**

dot. 2018-03-01

L.dz. 1750/03.12018-1 P

N.HK 5210-14/18

Nakło nad Notecią, 07.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki za miesiące od września do listopada
2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2845/08/2017/F/8	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2845/08/2017/M/8	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	4382/10/2017/F/3	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	4382/10/2017/M/3	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	LHK 276/17	20.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	LHK 277/17	20.11.2017 r.	Szkoła Podstawowa w Anielinach - kran metalowy na korytarzu
7.	LHK 278/17	20.11.2017 r.	Szkoła Podstawowa w Dębowie - kran metalowy w toalecie

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiam sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a

Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Powstańców Wielkopolskich
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Wyderk



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

**RAD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA**

2018-03-01

N.HK 5210-16/18

Nakło nad Notecią, 07.02.2018 r.

1746/103/2018

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki za miesiąc listopad 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4382/10/2017/F/5	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4382/10/2017/M/5	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-283/17	29.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-284/17	29.11.2017 r.	Samostrzelu Zespół Szkół Ponadpodstawowych – kran metalowy w toalecie męskiej

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Wyderk



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY


W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-1348

Nakło nad Notecią, 07.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Machowie gm. Sadki za miesiące od września do listopada
2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranych ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2845/08/2017/F/10	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2845/08/2017/M/10	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-250/17	06.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	4382/10/2017/F/6	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	4382/10/2017/M/6	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

ZAD. GMINY W SADKACH
DLA OBSŁUGI KLIENTA

2018-03-01

1454/03/2018/P.H.

N.HK 5210-12/18

Nakło nad Notecią, 07.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Sadkach gm. Sadki za miesiące od września do listopada
2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2845/08/2017/F/9	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2845/08/2017/M/9	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-247/17	06.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-248/17	06.11.2017 r.	Sadki – Szkoła Podstawowa, kran metalowy w kotłowni przy wodomierzu
5.	LHK 6010-249/17	06.11.2017 r.	Kraczki 32, kran metalowy w piwnicy
6.	4382/10/2017/F/4	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
7.	4382/10/2017/M/4	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE


W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Wyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
- ② Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a



N.HK 5210-15/18

Nakło nad Notecią, 07.02.2018 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki za miesiąc listopad 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4382/10/2017/F/7	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4382/10/2017/M/7	07.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-272/17	15.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-273/17	15.11.2017 r.	Dębionek 34 – kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a