

SE.1710.g. 2016



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

w Nakle n/Not.

...Sadki....dnia17.01.2017 r.....

Protokół
z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) w związku z art.23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z 2005 r.) –

.....mł. bryg. inż. Marcin Jędrzyński – naczelnik wydziału operacyjno – kontrolno –
rozpoznawczego, nr leg. służbowej - 8

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not., przeprowadził w dniu(ach)05-
16.11.2016 r. – 17.01.2017 r..... czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku (obiekcie lub na terenie) :

Nazwa (nazwisko), adres lub siedziba kontrolowanego:

Osoba upoważniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

.....Pan Dariusz Gryniewicz – Wójt Gminy Sadki.....

Czynności przeprowadzono w obecnościj.w.....

(informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach)

Zakres czynności:jak w upoważnieniu.....

(wskazanie jednego lub kilku zakresów określonych w upoważnieniu - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o PSP)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:drogi ewakuacji w budynku urzędu gminy
przy ul. Strażackiej 11 w Sadkach.....

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono w związku z pismem o nie zapewnieniu
odpowiednich warunków ewakuacji w budynku urzędu gminy w Sadkach.

1. Obiekt urzędu jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych.
2. Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi mają szerokości w świetle od 0,9 m do 1,4 m (dwuskrzydłowe, z jednym nieblokowanym skrzydłem o szer. 0,9 m). Długości dojść nie przekraczają dopuszczalnych wartości dla ZL III przy dwóch kierunkach ewakuacji (dopuszczalna 60 m, w tym nie więcej niż 20 m na

poziomej drodze ewakuacyjnej) - wartość zmierzona wynosi 25 m. Klatka schodowa żelbetowa o szer. biegu w świetle 1,20 m; spocznik o szer. 1,50 m.

Stwierdzono fakt zamknięcia drzwi ewakuacyjnych (od strony drugiej klatki schodowej) prowadzących na parking od strony zachodniej budynku urzędu. Brak informacji o miejscu lokalizacji klucza do wyjścia ewakuacyjnego. Oznakowanie w znaki ewakuacji również kieruje w stronę zamkniętych drzwi ewakuacyjnych.

3. Oznakowanie urzędu w znaki ewakuacji oraz ochrony ppoż. – bez uwag w tym zakresie. Podręczny sprzęt gaśniczy terminowo konserwowany, przegląd wykonywany przez firmę DRAPOŻ Nakło.
4. Przeglądy techniczne obiektu i instalacji prowadzone na bieżąco i wg potrzeb. Przedstawiono do wglądu protokoły z badań instalacji elektrycznych i kominiarskich.
5. Wewnętrzna instalacja hydrantowa występuje w obiekcie – DN 25, przegląd techniczny DRAPOŻ Nakło. Urządzenia przeciwpożarowe w urzędzie – kłapa oddymiająca - serwis DRAPOŻ Nakło.
6. Ilość pracowników stałych w urzędzie przekracza 50 osób. Brak potwierdzenia przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu organizacji warunków ewakuacji w urzędzie w okresie ostatnich dwóch lat.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji – st. kpt. w st. spocz. mgr Janusz Zygowski. Data aktualizacji instrukcji – 2016 r.

.....

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu. Protokół sporządzono na 2... stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami**. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WÓJT

mgr Dariusz Gryntewicz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego

mł.bryg.inż. Marcin Jędrzyński

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)