



URZĄD GMINY SADKI

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: sekretariat@sadki.pl

tel. 52 339 39 30, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 11 lipiec 2018 roku

SZP.271.8.2018.MZ

WYKONAWCY

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi gminnej nr 090209c Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę
o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku
930mb**

W dniu 11.07.2018 roku jeden z Wykonawców złożył zapytanie do przetargu **Przebudowa drogi gminnej nr 090209c Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 930mb**. Niniejszym potwierdzamy otrzymanie zapytania oraz jednocześnie udzielamy odpowiedzi na nie.

1. Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania równoważnego – wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii z betonu wałowanego. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał, że przedmiotowy fragment drogi stanowi III etap inwestycji. Zamawiający przewiduje IV etapy w zależności od posiadanych środków finansowych. Droga ta stanowi jedną całość i wykonana ma zostać w technologii w jakiej została zaprojektowana, gdyż Zamawiający pragnie zachować jednorodność drogi. Zmiana konstrukcji jezdni wymaga określenia nowych grubości warstw konstrukcyjnych przez Inwestora czyli nowy projekt jej konstrukcji - brak takiej możliwości na chwilę obecną.

Jednakże bardzo dziękujemy za zainteresowanie się przetargiem. Inwestor przy ogłaszaniu nowych przetargów na nowe drogi po zapoznaniu się bliżej z proponowaną technologią weźmie pod uwagę alternatywną wersję konstrukcji.


WÓJT
mgr Dariusz Gryntewicz

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540