

**Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie**

NIP: 562-000-41-99

KRS: 0000004791

Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

<http://www.kpwik.com.pl>

tel. 52 391-03-60 tel./fax. 52 391-03-68

Szubin, dnia 7.11.2018 r.

L.dz. DT/P/ 51 /2018

Gmina Sadki  
ul. Strażacka 11  
89-110 Sadki

W związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na włączenie do sieci wodociągowej Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie pozwala na włączenie do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego z rury PE  $\phi$  40 o długości 44,5 m do działki nr 249/6 w Anielinach gm. Sadki z zachowaniem następujących warunków :

1. Przed przystąpieniem do prac należy skontaktować się z naszym przedsiębiorstwem (telefon 52 391-03-60) w celu wskazania przez delegowanego przedstawiciela przebiegu istniejącej sieci wodociągowej.
2. Przyłącze wodociągowe powinna wykonać wyspecjalizowana firma pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Projektowane przewody, armaturę należy wykonać i usytuować zgodnie z projektem, należy zachować spadki, średnice oraz zagłębienia podane na rysunkach.
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami bhp (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
5. Włączenie do sieci należy zlecić KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie.
6. Przed zasypaniem wykopu należy uzyskać protokół z przeprowadzenia przez przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie prób technicznych wykonanego przyłącza.
7. Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
8. Na dostawę wody należy zawrzeć umowę z KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie.
9. Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 7.11.2021 r.

W załączeniu:

- Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody

A.S.

Prezes Zarządu

Przysztof Badura

Uwaga: Na inwestorze ciąży obowiązek sprawdzenia jakości wody.