

**Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**  
**Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie**

NIP: 562-000-41-99

KRS: 0000004791

Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

http://www.kpwik.com.pl

tel. 52 391-03-60 tel./fax. 52 391-03-68

URZĄD GMINY W SĄDKACH  
OBSŁUGA KLIENTA

Szubin, dnia 21.03.2018 r.

L.dz. DT/W/ 51 /2018

Gmina Sadki  
ul. Strażacka 11  
89-110 Sadki

Dotyczy: warunków podłączenia do sieci wodociągowej w Anielinach działka nr 249/5, 249/6.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie informuje, że w celu włączenia się do sieci wodociągowej należy spełnić następujące warunki :

1. Trasę przyłącza wyrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej do celów projektowych uzgodnić z KPWiK w Szubinie.
2. Sporządzić projekt przyłącza wodociągowego z następującymi zastrzeżeniami:
  - przyłączyć wykonać z rur PE 100 SDR 11,
  - trasę przyłącza oznakować taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną z wkładką stalową mocowaną do nawiertki,
  - w miejscu suchym i dostępnym do odczytów (pomieszczenie w budynku względnie studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm lub murowana, usytuowana w odległości ok. 2,00 m od granicy działki) przygotować zestaw wodomierzowy złożony z zaworu przelotowego-grzybkowego, konsoli wodomierzowej, zaworu przelotowego-grzybkowego, zaworu czepnego służącemu kontroli jakości wody,
  - zamontować zawór antyskażeniowy typu EA.
3. Maksymalna ilość wody dostarczanej do nieruchomości – 1,5 m<sup>3</sup>/dobę.
4. Uzgodnić projekt budowlany :
  - z właścicielami działek, przez które przebiegać będzie przyłączyć.
  - z gestorami występujących urządzeń podziemnych.
5. W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji z usytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia należy złożyć wniosek na poradę koordynacyjną organizowaną przez Starostę Nakielskiego.
6. Przedłożyć w KPWiK w Szubinie 2 egz. projektu przyłącza w celu uzyskania pozwolenia na włączenie do sieci wodociągowej.

Warunki zachowują ważność 1 rok od dnia ich wystawienia.

A.S.

**Uwaga:** Włączenie bez zezwolenia podlega karze grzywny do 5 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328).