



RI.271.18.2018.MZ

Sadki, 4.01.2019r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dot.:** postępowania **RI.271.18.2018.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ANIELINY**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.):

### Pytania:

1) Bardzo proszę o sprecyzowanie wyposażenia świetlicy: jakie mają być meble kuchenne, stoły oraz krzesła

### Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnił opis jakościowy do wyposażenia w załączniku nr 10 do SIWZ – wyposażenie (zmiana SIWZ z dnia 4.01.2019 r.) . Zamawiający dołączył też ww. opis do projektu budowlanego (13\_opis\_wyposażenia\_do\_projektu\_budowlanego) oraz załączył rzut parteru\_wyposażenie (14\_rzut\_parteru\_wyposażenie).

2) Jakiego rodzaju blachodachówki przyjąć do wyceny?

### Odpowiedz Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć blachodachówkę z blachy powlekanej, ocynkowanej wykończona powłoką poliester, koloru ceglanego o grubości min 0,5 mm, objęta gwarancją min. 30 lat. Kształt blachodachówki uzgodnić z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu oraz nastąpiła zmiana treści SIWZ. Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty na stronie internetowej podanej w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmianie uległ termin składania ofert z dnia 11.01.2019 r. godzina 10:00 na 17.01.2019 r. godzina 10:00.

WÓJT  
mgr Dariusz Gryńiewicz