



RI.271.18.2018.MZ

Sadki, 9.01.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.18.2018.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ANIELINY**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.):

Pytania:

- 1) W projekcie brak ochrony instalacji fotowoltaicznej poprzez instalację odgromową oraz uziemiającą - proszę o decyzję czy wycena powinna obejmować instalację odgromową i uziemiającą.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić instalację odgromową i uziemiającą zgodnie z wymaganiami danego producenta paneli fotowoltaicznych.

- 2) W projekcie brak jest zasilania rozdzielnic AC/DC instalacji fotowoltaicznej - proszę o uzupełnienie.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dołącza schemat rozdziału energii elektrycznej(19_schemat rozdziału energii elektrycznej)

WÓJT
mgr Dariusz Gryńiewicz