



RI.271.4.2018.MZ

Sadki, 11.06.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.4.2019.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DĘBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH MODERNIZACJI DRÓG NA ODCINKU 500 MB**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.):

Pytania:

1. W przedmiarze robót grubość w-wy ścieralnej na jezdni wynosi 3 cm, natomiast na przekroju konstrukcyjnym 4 cm. Prosimy o informację, którą grubość warstwy przyjąć do wyceny?

Odpowiedz zamawiającego: Grubość warstwy ścieralnej wynosi 3cm.

2. Prosimy o dołączenie SST dotyczącego geowłókniny.

Odpowiedz zamawiającego: Dla geowłókniny nie ma wymagań wytrzymałościowych. Jedynym warunkiem jest zapis DWU: separacja drobnych cząstek gruntu spoistego w podbudowach dróg.

Zamawiający informuje, że zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu oraz nastąpiła zmian treści SIWZ. Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty na stronie internetowej podanej w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmianie uległ termin składania ofert z dnia 12.06.2019 r. godzina 10:00 na **14.06.2019 r. godzina 10:00**.

WÓJT
mgr Dariusz Gryńiewicz